

Edsala Samfällighetsförening  
 Mats Törngren  
 Box 69  
 647 22 MARIEFRED

**AR-23-QI-103869-01**
**EUSEUP-00176715**

Kundnummer: SL7621531

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-10042338</b>	Ankomsttemp °C Mikro	8
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum**	2023-10-04 11:15
Matris:	Utgående dricksvatten	Mikrob. analys påbörjad	2023-10-04 23:35
Provet ankom:	2023-10-04	Provtagare**	Mats Törngren
Utskriftsdatum:	2023-10-14		
Provmarkning:	Vattenverk		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	<b>1</b>	cfu/ml	SS-EN ISO 6222:1999 b)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml	SS 028167-2:1996 mod b)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml	SS 028167-2:1996 mod b)
Intestinala enterokocker	< 1	cfu/100 ml	SS-EN ISO 7899-2:2000 b)
Vattentemperatur vid provtagning	<b>10.1</b>	°C	a)*
Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala):			
Mikrobiologisk bedömning			
Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12			
Provet har analyserats mer än 12 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.			

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

- a) Uppgift från provtagare  
 b) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

**Kopia till:**

Miljö Strängnäs (miljo@strangnas.se)

**Förklaringar**

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårtar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Hussein Karim, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårdar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Edsala Samfällighetsförening  
 Mats Törngren  
 Box 69  
 647 22 MARIEFRED

**LU-23-AR-024814-01**
**EUSEUP-00176715**

Kundnummer: SL7621531

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-10042338</b>	Ankomsttemp °C	Mikro	8
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum**		2023-10-04 11:15
Matris:	Utgående dricksvatten	Mikrob. analys påbörjad		2023-10-04 23:35
Provet ankom:	2023-10-04	Provtagare**		Mats Törngren
Utskriftsdatum:	2023-10-14			
Provmarkning:	Vattenverk			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	<b>1</b>	cfu/ml		SS-EN ISO 6222:1999 b)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2:1996 mod b)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2:1996 mod b)
Intestinala enterokocker	< 1	cfu/100 ml		SS-EN ISO 7899-2:2000 b)
Vattentemperatur vid provtagning	<b>10.1</b>	°C		a)*
Mikrobiologisk bedömning				
Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12				
Provet har analyserats mer än 12 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.				

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

- a) Uppgift från provtagare  
 b) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Hussein Karim, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

**Förklaringar**

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värrar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>